

Certificat

**Systèmes de canalisations de distribution d'eau
Chauffage et distribution sanitaire
SAFETY SYSTEM**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 Systèmes de canalisations de distribution d'eau en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **AQUATECHNIK GROUP Spa**
Via P.F. - Calvi 40 - IT - 20020 MAGNAGO (MI)
Usine **IT - 20020 MAGNAGO (MI)**

le droit d'usage de la marque QB 08 Systèmes de canalisations de distribution d'eau pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-157-1883

Décision de reconduction n° 3450-157-1883 du 19 novembre 2018.
Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 2470-157-1883 du 3 décembre 2013

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/10/2020.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n°14/13-1883

NATURE DU SYSTEME : multicouche

- Raccords à sertir métalliques

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Philippe PEREIRA

Courriel : philippe.pereira@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 89 61

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Yannick LEMOIGNE

Certificat

Systemes de canalisations de distribution d'eau Chauffage et distribution sanitaire SAFETY SYSTEM

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 Systemes de canalisations de distribution d'eau en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **AQUATECHNIK GROUP Spa**
Via P.F. - Calvi 40 - IT - 20020 MAGNAGO (MI)
Usine **IT - 25079 VOBARNO (BRESCIA)**

le droit d'usage de la marque QB 08 Systemes de canalisations de distribution d'eau pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-110-1883

Décision de reconduction n° 3451-110-1883 du 19 novembre 2018.
Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 2471-110-1883 du 3 décembre 2013

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/10/2020.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n°14/13-1883

NATURE DU SYSTEME : multicouche

- Tube multicouche à âme aluminium

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression
- Résistance à la décohésion
- Résistance à l'oxydation sur couche intérieure PEX
- Retrait à chaud
- Taux de gel sur couche intérieure PEX

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Philippe PEREIRA

Courriel : philippe.pereira@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 89 61

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Yannick LEMOIGNE