



aquatechnik[®]

VERBALE DI COLLAUDO TESTING REPORT

Tipo di impianto realizzato: idrico-sanitario riscaldamento altro
Installed plant: water-sanitary heating other _____

Lavori eseguiti presso Work done at	Nome Name	_____		
	Via Address	_____	Numero Number	_____
	CAP ZIP code	Città City	Stato Country	_____
	Telefono Phone	_____	E-mail	_____

Committente Customer	Nome Name	_____		
	Via Address	_____	Numero Number	_____
	CAP ZIP code	Città City	Stato Country	_____
	Telefono Phone	_____	E-mail	_____

Installatore Installer	Nome Name	_____		
	Via Address	_____	Numero Number	_____
	CAP ZIP code	Città City	Stato Country	_____
	Telefono Phone	_____	E-mail	_____

TUBAZIONI UTILIZZATE / INSTALLED PIPES

Tipo Type	Ø		Lunghezza tubazioni Pipe length (m.)	Tipo Type	Ø		Lunghezza tubazioni Pipe length (m.)
	da from	a to			da from	a to	
<input type="checkbox"/> Fusio-technik SDR 6			c.ca / about	<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-COND			c.ca / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik SDR 7,4			c.ca / about	<input type="checkbox"/> multi-calor			c.ca / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik SDR 11			c.ca / about	<input type="checkbox"/> multi-eco			c.ca / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik rain-water			c.ca / about	<input type="checkbox"/> polipert			c.ca / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-T			c.ca / about	<input type="checkbox"/> polipex			c.ca / about

COLLAUDO IMPIANTO / TESTING SYSTEM

PRE-PROVA / PRE-TESTING massima caduta di pressione consentita 0,6 bar tolerated pressure drop: maximum 0,6 bar		PROVA DEFINITIVA / FINAL TEST massima caduta di pressione consentita 0,2 bar tolerated pressure drop: maximum 0,2 bar	
Durata Duration	60 minuti / 60 minutes	Durata	120 minuti / 120 minutes
Pressione iniziale (normalmente 15 bar) Starting pressure (normally 15 bar)	bar	Pressione iniziale Starting pressure	bar
Pressione dopo 30 minuti Pressure after 30 minutes	bar	NB: la pressione iniziale è quella della pre-prova dopo 60 minuti. NB: the starting pressure is the same of the pre-testing after 60 minutes	
Pressione dopo 60 minuti Pressure after 60 minutes	bar	Pressione dopo 120 minuti Pressure after 120 minutes	bar
Caduta di pressione Pressure drop	bar	Caduta di pressione Pressure drop	bar
Esito del collaudo Test result		Esito del collaudo Test result	

Inizio prova _____ Fine prova _____
Starting test _____ Final test _____

Luogo Place _____	Data Date _____
Firma Signature _____ (committente / customer)	Firma Signature _____ (impresa installatrice / The installing company)